

Supraśl, 04.10.2018 r.

**ZP.271.40.2018**

**Wykonawcy  
(uczestnicy postępowania)**

Urząd Miejski w Supraślu informuje, iż w postępowaniu **ZP.271.40.2018** na „**Rozbudowę z nadbudową budynku świetlicy wiejskiej w Karakulach, gm. Supraśl**” wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami przekazuję poniżej:

**Pytanie 1.**

Brak w przedmiarze instalacji elektrycznych opraw ewakuacyjnych EW1, EW2, EW3. Proszę o dodanie.

**Odpowiedź:**

**W wycenie należy przyjąć montaż opraw EW1, EW2, EW3**

**Pytanie 2**

W przedmiarze robót elektrycznych, w rozdzielnicy TB należy umieścić rozłącznik z wyzwalaczem wzrostowym, zaś na schemacie rozdzielnicy widnieje jedynie sam rozłącznik. Jeżeli należy zamontować wyzwalacz wzrostowy, to brakuje w przedmiarze przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz przewodu pożarowego do zasilenia wyłącznika. Proszę o ujednoczenie i podanie lokalizacji wyłącznika PWP oraz typoszeregu kabla do PWP.

**Odpowiedź:**

**Błąd w zapisie przedmiaru. W budynku nie jest wymagany montaż gł, wyłącznika prądu.**

**Pytanie 3**

W opisie technicznym instalacji elektrycznej widnieje zapis, że w rozdzielnicy TB należy umieścić ochronnik przeciwprzepięciowy, zaś na schemacie go nie widać. Proszę o sprostowanie,

**Odpowiedź:**

**Błąd w zapisie opisu technicznego. Nie przewiduje się montażu ochronnika przeciwprzepięciowego.**

**Pytanie 4**

W opisie technicznym instalacji elektrycznej widnieje zapis, że w rozdzielnicy TB należy umieścić rozłącznik bezpiecznikowy, zaś na schemacie go nie widać. Proszę o sprostowanie,

**Odpowiedź:**

**Błąd w zapisie opisu technicznego. Nie przewiduje się montażu rozłącznika bezpiecznikowego**

**Pytanie 5**

Proszę o sprecyzowanie wymiarów płytek gresowych. Pozycje przedmiaru mówią o wymiarach 40x40 i 30x30. Natomiast w SST znajduje się tylko zapis o płytkach 30x30cm.


**Odpowiedź:**

**Błąd w zapisie przedmiaru. W wycenie należy przyjąć płytki 30x30 cm.**

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

Nowy termin składania ofert to 09.10.2018 godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert to 09.10.2018 godz. 11:15.

Z up. Burmistrza  
  
Ewa Kijańczyk  
Zastępca Kierownika  
Referatu Inwestycji