

Supraśl, 2019.04.08

ZP.271.1.9.2019

Wykonawcy (uczestnicy postępowania)

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tęczowej w Karakulach, gm. Supraśl.

W odpowiedzi na zapytania przesłane w niniejszym postępowaniu udzielam odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

1. Proszę o wyjaśnienie zakresu robót wg opracowania „MK- Projekt”. Według przedstawionego zakresu robót w SIWZ (odcinek od studni S5- S11) oraz załączonej dokumentacji projektowej, na tym odcinku należy wybudować przynajmniej jedną studnię betonową fi 1000, która w przedmiarze robót jest nie uwzględniona.
2. Proszę o wyjaśnienie zakresu robót wg opracowania „MK- Projekt”. Przedmiar robót uwzględnia budowę 4 wpustów ulicznych w związku z tym proszę o informację, gdzie w/w wpusty mają być zlokalizowane?

Odpowiedź:

W przedmiarze wg opracowania "MK-Projekt" omyłkowo pominięto wybudowanie studni betonowej S8. Również omyłkowo ujęto na tym odcinku budowę czterech wpustów ulicznych z przykanalikami - budowę takich wpustów przewidziano na odcinku opracowania biura "Bipro" - zgodnie z SIWZ. Zamieszczamy na tę okoliczność zmieniony przedmiar robót uwzględniający studnię S8, bez przykanalików.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji

mgr inż. Walerian Anisimowicz

INSPEKTOR

Monika Kropiewnicka