

Supraśl, 2019.05.29

Wykonawcy (uczestnicy postępowania)

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ul. Granicznej, Wiosennej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce , gm. Supraśl”

Zamawiający Gmina Supraśl informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania których treść wraz z odpowiedziami przekazuję w załączeniu.

Pytanie nr 1:

Dot. kanalizacji deszczowej autorstwa mgr inż. Roberta Jurasza. Według profilu podłużnego kanalizacji deszczowej do wykonania są studnie o nr D84, D101, D102 oraz rurociąg PVC DN250 mm o długości L=83,3 m. Nie zostało to ujęte w przedmiarze robót. Proszę o informację czy zadanie obejmuje wykonanie w/w elementów kanalizacji deszczowej oraz o ewentualna korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Dokonaliśmy korekty przedmiaru na pominięty w przedmiarze odcinek kanalizacji deszczowej dł. L=83,3 mb – na odcinku D84-D101-D102-D103. (projekt autorstwa R.Jurasza). Załączamy zmodyfikowany przedmiar.

Pytanie 2

Dot. kanalizacji deszczowej według projektu inż. Zygmunta Bieryło. Według przedmiaru robót kanalizacji deszczowej do wykonania jest 13 szt. studni DN 1000 mm, natomiast według załączonego profilu do wykonania są 4 szt. studni DN 1000 mm. Prosimy o podanie prawidłowej ilości studni DN 1000 mm do wykonania oraz ewentualną karetkę przedmiaru robót.


Odpowiedź:

Przedmiar dokumentacji autorstwa P. Zygmunta Bieryło jest sporządzony prawidłowo- wycenienie należy przyjąć ilości z przedmiaru robót.

W związku z powyższym zamawiający przesuwą termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to 05.06.2019 r. godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert to 05.06.2019 r. godz. 11:15.



INSPEKTOR
Monika Kropiewnicka

BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski