

Rozdzielacz:

Typ: Rozdzielacz 1"/ 8 obwodów , zawory odcinające, zawory odpowietrzające, zawory spustowe

Typ szafki: szafka podtynkowa o wymiarach około 660x720x120mm (wys x szer x gł)

zamykana na kluczyk

WŁĄCZENIE DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI

ISTNIEJĄCA INSTALACJA CO 2XDN20

PROWADZIĆ W BRUZZACH ŚCIENNYCH

2XDN20

$\frac{1}{1}$
24°C
 Φ_{HL} 5460W

2730W
G33-90
1400

2xØ16X2

2730W
G33-90
1600

2xØ16X2

$\frac{1}{2}$
20°C
 Φ_{HL} 420W

420W
G22-60
600

2xØ16X2

$\frac{1}{3}$
20°C
 Φ_{HL} 980W

980W
G22-60
1000

2xØ16X2

$\frac{1}{4}$
24°C
 Φ_{HL} 1820W

910W
G33-90
700

2xØ16X2

910W
G33-90
600

2xØ16X2

$\frac{1}{6}$
24°C
 Φ_{HL} 1420W

1420W
G33-60
1100

2xØ16X2

$\frac{1}{5}$
24°C
 Φ_{HL} 120W

120W
G1-0,7
0,4

2xØ16X2

$\frac{1}{7}$
24°C
 Φ_{HL} 120W

120W
G1-0,7
0,4

$\frac{1}{10}$
20°C
 Φ_{HL} 950W

950W
G22-60
1100

RG1


$\frac{1}{8}$
20°C
 Φ_{HL} 1480W

650W
G22-60
800

2xØ16X2

830W
G22-60
1100

2xØ16X2



projekt
architekt **Joanna Muszyńska**
15 - 197 Białystok; ul. Puchalskiego 64/1

adres inwestycji		PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POM. CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ (BIBLIOTEKA) W SUPRAŚLU, UL. J. PIŁSUDSKIEGO 1 (działka nr 1785) NA POTRZEBY ŻŁOBKA		data opracowania	14.06.2019 r.
nr rys.	S4	nazwa	SCHEMAT INSTALACJI C.O.	skala	-
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA					
branża		projektant		nr uprawnień	podpis
branż. sanitarna		mgr inż. Krzysztof Paszko		PDL/0043/PWOS/04 w specj. san.	