

Supraśl, 11.09.2019

CKiR.2100.1.2019

Wykonawcy (uczestnicy postępowania)

Budowa siedziby Biblioteki Publicznej w Supraślu

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami przekazuję w załączeniu.

Pytanie nr 1:

Prosimy o udostępnienie: opisu technicznego konstrukcji, zestawień stali zbrojeniowej, zestawienia drewna konstrukcyjnego dachu.

Odpowiedź: W załączeniu projekt konstrukcji budynku CKiR z uzupełnieniem zestawienia stali zamieszczonym na rysunkach i opis konstrukcji z projektu budowlanego.

W projekcie wykonawczym konstrukcji informacje tekstowe zawarte są na rysunkach zbrojenia.

Informacje dotyczące więźby określono na rzucie konstrukcji dachu i przekrojach.

Pytanie nr 2:

Czy daszek od strony ogrodu i nad wejściem na elewacji północnej jest do wykonania w tym etapie postępowania?

Odpowiedź: Realizacja daszku od strony ogrodu nie stanowi przedmiotu przetargu (realizacja w odrębnym etapie), natomiast daszek od strony ulicy tak.

Pytanie nr 3:

Proszę o wskazanie na jakie napięcie zaprojektowane są siłowniki do sterowania oknami dachowymi- czy 24V czy 230V.

Odpowiedź: Siłowniki na 24V powinien dostarczyć dostawca okien

Pytanie nr 4:

Brak w przedmiarze instalacji elektrycznej czujek systemu oddymiania.

Odpowiedź: Należy dodać 2szt czujek dymu

Pytanie nr 5

Brak w przedmiarze odtwarzacza video systemu AV - widnieje on na schemacie instalacji AV. Czy należy go uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź: Należy dodać 1szt odtwarzacza video

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że niniejsze postępowanie nie obejmuje dostawy i montażu następującej stolarki wewnętrznej oznaczonej symbolami: D5, D7, D8, D16, D17, D18, D19, D20 oraz D21.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że wymieniona stolarka nie obejmuje dostawy i montażu w ramach obecnego postępowania przetargowego.

W związku z powyższym przesuwa się termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to 17.09.2019 r. godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert to 17.09.2019 r. godz. 11:15.


DYREKTOR
dr Łukasz Lubicz-Kapiniński