

*Do wiadomości wszystkich oferentów*

**Dotyczy przetargu: RI.271.17.1.2012**

**BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU  
"RADOSNA SZKOŁA" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ  
SPORTOWYCH W SUPRAŚLU PRZY UL. J. PIŁSUDSKIEGO 1**

W związku ze złożonymi pytaniami, udzielamy odpowiedzi:

1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń zabawowych z drewna rdzeniowego, toczonego, impregnowanego ciśnieniowo a elementów dekoracyjnych i barierki ze sklejki wodoodpornej.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania urządzeń zabawowych z drewna rdzeniowego, toczonego, impregnowanego ciśnieniowo a elementów dekoracyjnych i barierki ze sklejki wodoodpornej.

Zgodnie z dokumentacją techniczną zestawu urządzeń zabawowych winny być wykonane z drewna potrójnie klejonego 90x90 mm klasy C-24 w kolorze zieleni. Elementy dekoracyjne i barierki wykonane z HDPE gr. 12 mm w kolorze żółtym lub czerwonym.

Z poważaniem

BURMISTRZ  
*Radosław Dobrowolski*