

Supraśl, dn. 02.10.2012

BURMISTRZ

Supraśla

16-030 Supraśl, ul. J. Piłsudskiego 58

Do wiadomości wszystkich oferentów

Dotyczy przetargu: RI.271.17.1.2012

**BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU
"RADOSNA SZKOŁA" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ
SPORTOWYCH W SUPRAŚLU PRZY UL. J. PIŁSUDSKIEGO 1**

W związku ze złożonymi pytaniami, udzielamy odpowiedzi:

1. Czy zamawiający dopuści jako równoważną nawierzchnię bezpieczną układaną z płytek 50x50 cm wykonanych z SBR oraz nakładki EPDM posiadające atesty zaświadczające o wysokości bezpiecznego upadku oraz PZH o grubości odpowiedniej do wymaganego parametru HIC?

Zgodnie z opisem technicznym do projektu Zamawiający wymaga aby nawierzchnia bezpieczna placu zabaw wykonana była na podbudowie z kruszywa, wylewana. Pierwsza warstwa wykonana z SBR 2-8 mm gr. 35 mm, druga z EPDM gr. min 10mm w kolorze pomarańczowym RAL 2011 i niebieskim RAL 5003.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Wojciech Dobrowolski