



Supraśl, 07.03.2011r

BURMISTRZ
Supraśla

16-030 Supraśl, ul. J. Piłsudskiego 58

do wiadomości wszystkim oferentom

Dotyczy: postępowanie nr 1/2011 Budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach na działce geod nr 38/1

W związku ze złożonym zapytaniem udzielamy odpowiedzi:

1. Czy certyfikaty Bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych, Deklaracje Zgodności mają być dołączone do oferty czy będą wymagane przy odbiorze robót?

Ad. 1. Zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia pkt. III.3.3. oraz dokumentacją techniczną wymagane jest aby elementy wyposażenia placu zabaw posiadały aktualne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa wydane w oparciu o aktualnie obowiązujące normy bezpieczeństwa z grupy 1176 i 1177 oznaczone wydaniem 2009. Nie jest wymagane załączenie w/w dokumentów na etapie dokumentacji przetargowej.

Jednocześnie sprostowuje się omyłkę i wyjaśnia dodatkowo w zapytaniu nr 1 pkt. 8: powinno być: Wprowadza się poprawkę: należy dołączyć do dokumentacji technicznej powykonawczej aktualne certyfikaty bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych, deklaracje zgodności (dla elementów małej architektury) wydanych w oparciu o aktualnie obowiązujące normy bezpieczeństwa z grupy 1176 i 1177 oznaczone wydaniem 2009.

2. Czy do górnej nawierzchni boiska gr. 2cm wymagane będzie wykonanie podkładu z ziemi roślinnej gr. Ok. 10 cm?

Ad. 2. Inwestor dopuszcza wykonanie konstrukcji nawierzchni boiska trawiastego w sposób następujący: 2 cm podkład z ziemi roślinnej gr 10 cm, podsypka piaskowa 10 cm, grunt rodzimy.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Radosław Dóbrowski