

Supraśl, 12.03.2014 r.

**BURMISTRZ**  
**Supraśla**  
16-030 Supraśl, ul. J. Piłsudskiego 58

*do wiadomości wszystkich oferentów*

dotyczy: **postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RI.271.1.4.2014**

**Budowa ulicy Zielonej w Supraślu (etap I)**

W związku ze złożonymi zapytaniami udzielamy odpowiedzi:

1. Według projektu na roboty drogowe należy wykonać nawierzchnię o konstrukcji: 7 cm podbudowa i 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Natomiast w przedmiarze na wodociąg wpisano następująca konstrukcję: 5 cm warstwa wiążąca z MMA (poz. 11) i 2 cm nawierzchnia z asfaltu lanego/ warstwa wiążąca z mieszanki grysowo-żwirowej (poz. 12). Prosimy o informację, czy w ww. pozycjach należy ująć podbudowę z betonu asfaltowego (łącznie o grubości 7 cm)? Jeżeli ww. pozycje rzeczywiście dotyczą podbudowy bitumicznej prosimy o uzupełnienie przedmiaru na wodociąg o warstwę ścieralną.

**Ad. 1 Informujemy, że poz. 11 i 12 przedmiaru na przebudowę wodociągu są zbędne, gdyż budowa nawierzchni w niezbędnym zakresie ujęta jest w przedmiarze robót drogowych.**

**BURMISTRZ**  
*Redosław Dobrowolski*