

[Wpisz tekst]



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Nr sprawy RI.271.1.24.2014
Przetarg nieograniczony pod nazwą
Eko-logiczny Supraśl – montaż systemów solarnych w Gminie Supraśl

Supraśl, 12.12.2014

Burmistrz Supraśla
16-030 Supraśl
Ul. Piłsudskiego 58

INFORMACJA

Burmistrz Supraśla informuje, że w toku prowadzonej procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania: „Eko-logiczny Supraśl – montaż systemów solarnych w Gminie Supraśl” wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ zawierający następujące pytanie:

„ Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektora próżniowego o sprawności optycznej odniesionej do powierzchni absorbera min. 80%, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w PFU ?”.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na zadane pytanie informuje, że w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy kolektorach próżniowych wpisano jako minimalny wymóg sprawności optycznej w odniesieniu do powierzchni absorbera na poziomie 81%. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kolektorów o sprawności optycznej na poziomie 80%.

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski