



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Podlaskie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Supraśl, dn. 05.02.2013

BURMISTRZ

Supraśla

16-030 Supraśl, ul. J. Piłsudskiego 58

Do wszystkich oferentów

Dotyczy przetargu: RI.271.1.2.2013

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W SUPRAŚLU.

W związku ze złożonymi pytaniami, udzielamy odpowiedzi:

1. W SIWZ w pkt. X ust. 4 jest zapis: Cena całkowita będzie traktowana jako cena ryczałtowa i przedłożony kosztorys ma jedynie znaczenie pomocnicze i informacyjne w celu uwiarygodnienia ceny. Ewentualne błędy w kosztorysie ofertowym nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego." Jak będą rozliczone roboty niemożliwe do określenia w zakresie zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawców na etapie złożenia oferty, chodzi tu głównie o zakres budowlany opisany w pozycjach przedmiarowych: 93, 95, 102, 103, 104, 110, 111, 134, 178, 182, 184, 185, 226, 227, 239, 240, 259, 260, 263, gdzie dopisane są uwagi: „ilość robót skorygować po odsłonięciu konstrukcji drewnianej”, lub „ilość drewna skorygować po ocenie substancji drewnianej”.

Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający przewidział w SIWZ oraz projekcie umowy wynagrodzenie ryczałtowe, należy przyjąć, że ryzyko oszacowania poszczególnych pozycji kosztorysu ponosi Wykonawca.

2. W wykazie materiałów instalacji elektrycznych jest 30 szt. reflektorów scenicznych. Proszę o podanie przykładowego typu oraz producenta reflektorów.

Odnośnie reflektorów scenicznych i ich parametrów odpowiedzi udzielono wcześniej. Akceptowany będzie posiadający aprobatę techniczną i atestowany produkt dowolnego producenta.

3. Proszę o uzupełnienie schematów i rysunków dotyczących rozmieszczenia reflektorów scenicznych

Oprawy będą umieszczane na sztankietach oświetleniowych według potrzeb wynikających z danego przedstawienia. Mają być one zasilane poprzez dimmery z gniazd (kolor zielony) "porozrzucanych" po całej sali i scenie. Sztankiety umiejscowione są na rysunkach branży architektonicznej.

4. Proszę o podanie typów kabli: 120x1 mm²(szafa -pulpit sterowniczy), 18x1,5mm²(zasilanie sztankietów)

Kabel (szafa - pulpit) ma być dostarczony przez producenta, chyba, że odległość będzie większa niż 15 m (nie przewiduje się tego). Główne stanowisko ma być po prawej stronie



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

sceny - decyzja uzgodniona z inwestorem., kabel 18x1,5 - typ powinien określić producent sztankiet.

5. Czy dostawa wyposażenia technicznego związanego ze sceną (kurtyna , sztankiety) oraz montaż i rozruch urządzeń należy do Wykonawcy czy Inwestora?

Montaż i rozruch urządzeń (kurtyna , sztankiety), w tym całego oświetlenia scenicznego , znajduje się w zakresie niniejszego zamówienia.

6. Proszę o uzupełnienie projektu i schematów dot. rozmieszczenia urządzeń wyposażenia sceny wymagających zasilania elektrycznego

Jak opisano wcześniej osprzęt i urządzenia będą ustawiane w zależności od potrzeb danej imprezy, ale główny punkt "sterowania" ma znajdować się po prawej stronie sceny.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski