



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Supraśl, dn. 05.02.2013

BURMISTRZ  
Supraśla  
16-030 Supraśl, ul. J. Piłsudskiego 58

*Do wszystkich oferentów*

Dotyczy przetargu: RI.271.1.2.2013

## PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W SUPRAŚLU.

**W związku ze złożonymi pytaniami, udzielamy odpowiedzi:**

1. Proszę o udostępnienie schematu podłączenia nagrzewnic central wentylacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania.

**Przewody będą podłączone do zaworów trójdrogowych wchodzących w skład central.**

2. Proszę o wskazanie pomieszczeń, w których mają być ustawione szafy automatyki central wentylacyjnych.

**Szafy sterownicze zamontowane będą na centralach.**

3. Czy na poszczególnych ciągach wentylacyjnych przechodzących przez ściany, stropy należy stosować klapy przeciwpożarowe?

**Budynek w jednej strefie pożarowej. Generalnie nie ma potrzeby stosowania tego rodzaju zabezpieczeń. Instalacje wykonywać zgodnie z projektem, przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi i normatywem stosowanym w budownictwie.**

4. Czy na rurociągach przechodzących przez ściany, stropy należy stosować zabezpieczenia przeciwpożarowe?

j.w

5. Proszę wskazać miejsce, w którym mają stać agregaty skraplające do chłodziń central wentylacyjnych.

**Zgodnie z częścią graficzną projektu.**

6. W opisie instalacji elektrycznej rozdzielnica RG jest umiejscowiona w pomieszczeniu 1.27. Na rys. 3 jest mowa, że rozdzielnica RG jest w piwnicy. Proszę o uzupełnienie rzutu piwnic, ponieważ brak jest w załączonej dokumentacji. Gdzie planowo będzie umiejscowiona rozdzielnica RG, proszę o wyjaśnienie rozbieżności.



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

**W budynku brak jest piwnicy. Informacja o umieszczeniu RG w pom nr. 1.27 jest prawidłowa. Na rys. nr 3 (dot. schematu rozdzielnic) błędnie wpisano miejsce lokalizacji rozdz. RG.**

7. Proszę o uzupełnienie rzutów parteru instalacji elektrycznej. W dołączonej dokumentacji są tylko rzuty piętra.

**Rysunek nr 1E jest rysunkiem parteru; rys. nr 2E jest rysunkiem instalacji el. na piętrze z poddaszem (strychem). Na rys. nr 1E i 2E są powielone (powtórzone) te same oprawy oznaczone jako A, B, C i D - jest to wysoka sala bez sufitu między parterem i piętrem**

8. W przedmiarach instalacji elektrycznej poz. nr 29 dotycząca "Kalkulacji własnej" nie posiada opisu. Proszę o wyjaśnienie jakich robót ona dotyczy.

**Pozycja 29 przedmiaru dotyczy montażu kompletu czujek ruchu (12 szt.).**

*[Handwritten signature]*  
Działalność Inżynierska

*[Handwritten signature]*