

Supraśl, 08.12.2016

Do wszystkich oferentów

Dotyczy postępowania: RI.271.1.14.2016

„Budowa drogi w Henrykowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

W związku ze złożonymi pytaniami, udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o wskazanie SST, wg których należy wykonać nawierzchnię bitumiczną – warstwę wiążącą i ścieralną na odcinku drogi gminnej w m. Henrykowo od km rob. 0+000 do km rob. 0+488,67.

Odpowiedź:

Zgodnie z zamieszczoną SST (str. 80)

Pytanie 2

Z uwagi na wycofanie normy PN-S-96025, na którą to Zamawiający powołuje się w SST, prosimy o informacje, czy Zamawiający zezwoli na wykonanie nawierzchni bitumicznej według PN-EN 13108-1 WT-1 2010 i WT-2 2010.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pismo oferenta wyjaśniamy, że dopuszcza się wykonanie nawierzchni bitumicznej według wytycznych technicznych WT-1 2010 i WT-2 2010.

Wykorzystanie kruszywa polodowcowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymagań dla kategorii ruchu KR2.

Pytanie 3

Odnosnie odcinka IV - pętla nawrotowa, prosimy o informację, czy Zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy ścieralnej na kruszywie polodowcowym. Niniejsze zezwoli na ujednoczenie warstwy ścieralnej na całym odcinku rozbudowywanej drogi Nr 1475B. Pragniemy zwrócić uwagę, że kruszywa polodowcowe spełniają wymagania „WT-1 Kruszywa 2010”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kruszywa polodowcowego do warstwy ścieralnej.

Pytanie 4

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej przedmiaru robót kanalizacji deszczowej dotyczącego budowy drogi powiatowej Nr 1475B na odcinku Sobolewo -Henrykowo od km 2+923 do km 4+012.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza przedmiar robót kanalizacji deszczowej.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

