

RI.271.1.2.2017

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Urząd Miejski w Supraślu informuje, iż w postępowaniu RI.271.1.2.2017 „Wykonanie dostaw polegających na zakupie i montażu zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Supraśl realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj” wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami przekazuję poniżej:

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o określenie jaka część wszystkich obiektów (ile budynków lub odsetek procentowy) znajduje się pod Konserwatorem Zabytków i jaka część (ile budynków lub odsetek procentowy) jest objęta ochroną uzdrowską. Prosimy o wskazanie, które są to instalacje.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o określenie jaki odsetek wszystkich budynków w w/w postępowaniu ma pokrycia zawierające azbest.

Odpowiedź na pytania 1-2:

Pytania o podobnej treści wpłynęły do Zamawiającego już wcześniej. Odpowiedzi na te pytania zamawiający udzielił w dniu 17.03.2017. Link do odpowiedzi na pytania 1: <http://bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl/postepowania/zamowienia-publiczne--przetargi/uslugi--dostawy--opracowania--inne/aktualne-zamowienia/postepowanie-ri271122017.html>.

Zamawiający nadmienia, iż informacje te nie były przez niego gromadzone. W poprzednim postępowaniu również nie udostępnialiśmy takich informacji potencjalnym wykonawcom, a jednak udało się to postępowanie przeprowadzić. Wszystkie informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy.

Ponadto, Zamawiający poprawia omyłkę pisarską występującą w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt 2.2.4 w części dotyczącej wymaganych parametrów sprawności energetycznej kolektorów płaskich.

Powinno być:

Moc kolektora minimum W, przy natężeniu promieniowania 1000 W/m² i różnicy:

$$(T_m - T_a) = 0 \text{ K} - \text{min. } 1800 \text{ W}$$

$$(T_m - T_a) = 30 \text{ K} - \text{min. } 1500 \text{ W}$$

$$(T_m - T_a) = 70 \text{ K} - \text{min. } 852 \text{ W}$$

Zamiast

$$(T_m - T_a) = 0 \text{ K} - \text{min. } 1800 \text{ W/m}^2$$

$$(T_m - T_a) = 30 \text{ K} - \text{min. } 1500 \text{ W/m}^2$$

$$(T_m - T_a) = 70 \text{ K} - \text{min. } 852 \text{ W/m}^2$$

Zmiany te należy uwzględnić również w załączniku nr 3 do SIWZ – formularz ofertowy.

BURMISTRZ
Radosław Dobrowolski

INSPEKTOR
Cywoc
Monika Kropiewnicka

Z up. BURMISTRZA
Mariusz Żukowski
SEKRETARZ GMINY